



# COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 01/12/2022

al nr. 448 del

Registro Generale delle Determine.

Registrato in data 01/12/2022

al nr. 193 del

Registro del Settore

**Oggetto:** Impegno di spesa per la sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore installata presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli adibito ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa. Affidamento alla società Cipullo Impianti S.r.l.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**VISTO** il decreto sindacale n. 4 del 23/09/2022 con il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

#### PREMESSO CHE:

- Presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa è installata una pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2;
- A seguito di verifica, si è accertato il guasto di un componente elettronico della suddetta pompa di calore, nello specifico il modulo di interfaccia che comanda l'impianto stesso, che non consente il corretto funzionamento della macchina;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno provvedere alla sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 in considerazione anche delle basse temperature del periodo;

**VISTO** il preventivo di spesa, acquisito al prot. 12507 del 01/12/2022, presentato dalla soc. Cipullo Impianti Srl con sede in Via Avezzana Trav. Merola n. 6 S. Maria C.V. P.Iva 04036720615 per la sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 installata presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa per l'importo di Euro 380,00 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 463,60;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, che recita " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

**ACCERTATO** che l'offerta economica presentata dalla suddetta società risulta essere conveniente per l'Ente;

**VISTA** la disponibilità di Euro 463,60 da impegnare al Cap. 1340/1 del bilancio corrente;

**VISTO il CIG Z1F38E2620**

;

**VISTI:**

- la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. m. e ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

- La premessa è parte integrante è sostanziale;
- **Di affidare** alla soc. Cipullo Impianti Srl con sede in Via Avezzana Trav. Merola n. 6 S. Maria C.V. P.Iva 04036720615 la sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 installata presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa per l'importo di Euro 380,00 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 463,60;
- **Di impegnare** la somma presunta di Euro 463,60 per l'intervento di cui trattasi;
- **Di imputare** la spesa di Euro 463,60 da impegnare al Cap. 1340/1 del bilancio corrente;
- **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **non ricorrente**.
- **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**VISTO** il decreto sindacale n. 4 del 23/09/2022 con il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

**PREMESSO CHE:**

- Presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa è installata una pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2;
- A seguito di verifica, si è accertato il guasto di un componente elettronico della suddetta pompa di calore, nello specifico il modulo di interfaccia che comanda l'impianto stesso, che non consente il corretto funzionamento della macchina;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno provvedere alla sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 in considerazione anche delle basse temperature del periodo;

**VISTO** il preventivo di spesa, acquisito al prot. 12507 del 01/12/2022, presentato dalla soc. Cipullo Impianti Srl con sede in Via Avezzana Trav. Merola n. 6 S. Maria C.V. P.Iva 04036720615 per la sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 installata presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa per l'importo di Euro 380,00 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 463,60;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, che recita " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

**ACCERTATO** che l'offerta economica presentata dalla suddetta società risulta essere conveniente per l'Ente;

**VISTA** la disponibilità di Euro 463,60 da impegnare al Cap. 1110/1 del bilancio corrente;

**VISTO** il DURC online, INPS\_32837437 Data richiesta 26/09/2022 Scadenza validità 24/01/2022

**VISTO** il CIG Z1F38E2620

;

**VISTI:**


- la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. m. e ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- la Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

- La premessa è parte integrante è sostanziale;
- **Di affidare** alla soc. Cipullo Impianti Srl con sede in Via Avezzana Trav. Merola n. 6 S. Maria C.V. P.Iva 04036720615 la sostituzione del modulo di interfaccia della pompa di calore marca Clivet mod. WSAN-XIN 18.2 installata presso l'edificio comunale sito alla Via Capitelli ospitante la scuola media, polizia municipale, protezione civile e croce rossa per l'importo di Euro 380,00 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 463,60;
- **Di impegnare** la somma presunta di Euro 463,60 per l'intervento di cui trattasi;
- **Di imputare** la spesa di Euro 463,60 da impegnare al Cap. 1340/1 del bilancio corrente;
- **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel capitolo che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **non ricorrente**.
- **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line

Il Responsabile SETTORE TECNICO

dott. Pietro Santillo



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

lì, 01/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
dott. Pietro Santillo

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

lì, 01/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
dott. Pietro Santillo

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Classificazione	PEG	Cap.	Art.	Importo Imp.	Num. Imp.	Anno Imp.	Sub

lì, 01/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
dott. Pietro Santillo

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro Pubblicazioni N° \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 01/12/2022

IL RESPONSABILE  
